

**ІНСТРУКЦІЯ № 6 – ПБ  
ПРО ЗАХОДИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  
НА МАТЕРІАЛЬНОМУ СКЛАДІ ЗУІ**

**ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЗУІ

  
«    » лютого 2025 р.**ІНСТРУКЦІЯ № 6 – ПБ  
ПРО ЗАХОДИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  
НА МАТЕРІАЛЬНОМУ СКЛАДІ ЗУІ****І. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1. Пожежна безпека об'єкту регламентується Кодексом цивільного захисту України, «Правила пожежної безпеки в Україні», затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 р. №1417 та «Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ систем освіти України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.08.2016 р. № 974.

1.2. Ця інструкція поширюється на всі складські та службові приміщення і визначає вимоги, щодо забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція встановлює права і обов'язки працівників і здобувачів освіти, протипожежний режим, порядок утримання робочих (навчальних) місць, порядок дій при пожежі та застосування засобів пожежогасіння.

1.3. Вимоги цієї інструкції є обов'язковими для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться у цих приміщеннях.

**2. ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ**

2.1. Відповідно до «Інструкції з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної безпеки приміщень і будівель» приміщення матеріального складу належить за пожежною небезпекою до класу «В», та згідно ПЕУ- до пожежнонебезпечної зони класу «П-ІІ а».

2.2. Усі працівники матеріального складу під час прийняття на роботу повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.3. Складські приміщення слід завжди утримувати впорядкованими і в чистоті. Порожню тару та інший пакувальний матеріал належить негайно прибрати зі складу у спеціальне відведене місце.

2.4. Зовні дверей має бути розміщена інформаційна карта, що характеризує вибух пожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин і матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід вжити під час гасіння пожежі.

2.5. На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) слід зберігати окремо від інших матеріалів; кислоти – окремо від вуглеводів та інших речовин; балони з газами – окремо від інших матеріалів; цінні матеріали – окремо від пожежнонебезпечних.

2.6. Матеріали, що складуються. Групується залежно від їхніх фізико-хімічних властивостей (займистість, здатність реагування з водою та один з одним тощо).

2.7. Засоби та пристрої для відкривання ємностей мають унеможливити іскроутворення від удару.

2.8. На підлозі складських приміщень наносять граничні лінії складування матеріальних цінностей.

2.9. Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне.



2.10. Складувати горючі матеріали слід не ближче: 0,5 м – до електросвітильників, 0,6 м – до оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, 0,2 м – до горючих будівельних конструкцій, 0,15 м – до приладів центрального опалення.

2.11. Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними й нічим не зашарашеним.

2.12. Приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. До засобів пожежогасіння повинен бути забезпечений вільний доступ.

**Використання засобів пожежогасіння не за призначення забороняється.**

### 3. ОBOB'ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ

#### 3.1. Зобов'язані:

- постійно підтримувати в приміщенні чистоту і порядок, утримувати вільний евакуаційні шляхи та виходи;
- на початку роботи перевіряти робочий стан інженерних мереж та обладнання;
- при виявленні недоліків – негайно сповістити про це керівника підрозділу і діяти відповідно до його вказівок, щодо усунення недоліків;
- знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, ємності з водою тощо) та вміти ними користуватися;
- перед закінченням роботи перевіряти відсутність диму чи запаху горілого;
- по закінченні роботи закрити квартири, вікна, відключити від мереж усе електрообладнання, вимкнути світло, замкнути приміщення на ключ.

#### 3.2. Забороняється:

- зашарашувати приміщення зайвими меблями, предметами, устаткуванням;
- користуватися несправними електричними приладами і використовувати їх у побутових цілях;
- використовувати саморобні подовжувачі, улаштовувати тимчасові електромережі;
- користуватися джерелами відкритого вогню;
- паління в навчальних корпусах, приміщеннях та на території інституту;
- розташувати на шляхах евакуації вішалки для одягу, пристосувати для зберігання інвентарю та матеріалів;
- устеляти підлогу на шляхах евакуації ковзкими матеріалами;
- користуватися для прибирання легкозаймистими речовинами;
- зашарашувати проходи, зберігати книги, теки з документами, експонати поблизу батареї центрального опалення.

### 4. ОBOB'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ПРИМІЩЕННЯ

#### Зобов'язаний:

- здійснювати контроль за суворим дотриманням усіма співробітниками і відвідувачами правил і норм пожежної безпеки;
- при закінченні роботи раніше інших, призначити з числа залишених відповідальну особу за виконання працівниками своїх обов'язків;
- вимагати від співробітників безпосередньо виконання правил пожежної безпеки в підпорядкованому йому приміщенні.

#### Відповідає:

- особа, відповідальна за пожежний стан приміщення у відповідність зі ступенем своєї провини і вагою наслідків пожежі, підлягає адміністративній, дисциплінарній, матеріальній відповідальності, а у випадках, передбачених законом, і кримінальній відповідальності.

### 5. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

Основними причинами пожеж є:

- порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт;
- необережне поводження з відкритим вогнем;
- використання електроприладів кустарного виробництва (нагрівачі, подовжувачі



- мереж), кип'ятильників, електрочайників;
- порушення правил застосування та збереження легкозаймистих матеріалів;
  - невідповідність «Правилам технічної експлуатації електроустановок» та робота несправного електрообладнання, що може викликати коротке замикання і, як наслідок пожежу.

## 6. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

6.1. У кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції та матеріалів залежності від їх характеристики і призначення.

6.2. На зовнішньому боці входних дверей до складу повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан.

Під час зберігання у складах речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо) та можливість сумісного зберігання згідно ГОСТ 12.1.004-91.

6.3. У матеріальних складах не дозволяється зберігання легкозаймистих та горючих рідин. Вони повинні зберігатися у спеціально відведених приміщеннях.

У складських приміщеннях, у яких зберігаються пожежно-вибухонебезпечні речовини (лаки, фарби, розчинники тощо), продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей (воріт) вивішують інформаційну карту про пожежну небезпеку товарів, що зберігається у приміщенні, їх кількість та заходи, яких потрібно вживати на випадок виникнення пожежі.

6.4. Горючі конструкції будівель та навісів складів повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами.

6.5. У складах конторські та побутові приміщення мають бути виділені і мати самостійні вихід назовні.

6.6. Світильники та електрообладнання у складських приміщеннях повинні відповідати вимогам ПУЕ. Відстань світильників до матеріалів, що складуються, а також виробів і тари повинна бути не як 0,5 м. Загальний електрорубильник повинен розташовуватися у шафі поза приміщенням складу на негорючій стіні.

Електричні світильники повинні бути обладнані захисними прозорими розсіювачами світла. Настільні лампи, радіоприймачі і т.п. дозволяється включати в мережу за допомогою штепсельних з'єднань промислового виробництва.

Переносні електросвітильники повинні бути напругою не вище 36 В, виконані з дотримання правил електробезпеки.

У складських приміщеннях усі операції, пов'язані з розкриттям тари, розфасовуванням продукції тощо, повинні здійснювати в ізольованих приміщеннях.

У разі застосування без стелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних проходів слід залишити проходи шириною, яка дорівнює ширині дверей. Відстань від стін до штабелів товару повинна бути не менше як 0,8 м.

### 6.7. У складських приміщеннях не дозволяється:

- зберігання товарів навалом, у проходах, на підвіконнях та впритул до приладів і труб опалення;
- експлуатація побутових електронагрівальних приладів, установлених з метою опалення;
- використання електронагрівальних приладів закритого типу для опалення дозволяється лише в приміщеннях для обслуговуючого персоналу складів, відділених від складських приміщень;
- паління та застосування відкритого вогню у приміщенні та поблизу.

6.8. Завідувач складом (комірник) перед його закриттям повинен особисто здійснити огляд усіх приміщень і, лише впевнившись у їх пожежобезпечну стані, виключити освітлення і зачинити склад.

### 6.9. Виходячи з приміщення НЕ ЗАБУВАЙТЕ:

- вимикати освітлення, електроприлади і електроустаткування;
- перевіряти відсутність диму чи запаху горілого;
- закривати приміщення на замок.



## 7. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ

1. При виникненні пожежі в першу чергу дії повинні бути спрямовані на забезпечення безпеки і евакуації людей.

2. При виявленні пожежі необхідно:

- негайно з'ясувати обставини і, якщо повідомлення чи сигнал про пожежу підтверджується, а займання ліквідувати підручними засобами пожежогасіння неможливо – негайно викликати пожежно-рятувальний підрозділ по телефону «101» і вказати при цьому адресу, кількість поверхів місце виникнення пожежі;

- оповістити про пожежу людей, що знаходяться в будинку;

- відключити від енергопостачання обладнання;

- вжити заходів, щодо евакуації людей і матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки;

- приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника або дружини пожежогасіння;

- під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню вогню.

3. Після прибуття пожежно-рятувального підрозділу, особа з числа керівників гасіння пожежі зобов'язана надати старшому підрозділу пожежної охорони всі необхідні відомості про осередок пожежі та виконувати його вказівки.

4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони;

- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки;

- евакуацію слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа і суміжних з ним приміщень;

- у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також розбивання скла.

5. Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі вікна і двері.

Начальник відділу ОП та ТБ

Масляник В.В.

ПОГОДЖЕНО

Проректор з Господарської та навчальної роботи

Чизмар І.І.